

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

คำขอบริการที่ 14-60/0074

ที่ สทม. 14-60/0074-01

### รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์

ชื่อผู้ขอรับบริการ : บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 37/3133-4 หมู่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง ปทุมธานี 12120

สภาพตัวอย่างชิ้นงาน : เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดเคมีสุตุน้ำ (LOW PRESSURE WATER MIST) ขนาด 10 ปอนด์

ยี่ห้อ "LEADER" รุ่น "FireAde 2000" ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 6A, 20B จำนวน 6 เครื่อง

การทดสอบ/วิเคราะห์ : คุณลักษณะที่ต้องการ ตามข้อ 6.3.2 สมรรถนะในการดับเพลิง ของ มอก.332-2537/ANSI-UL-711

วันที่รับงาน : 14 มีนาคม 2560 วันที่ทดสอบ : 30-31 มีนาคม 2560

วิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง : มอก.332-2537

: Rating and Fire Testing Extinguishers ANSI-UL-711

ภาวะการทดสอบ/วิเคราะห์ : อุณหภูมิ - °C ความชื้นสัมพัทธ์ - %

ผลการทดสอบ/วิเคราะห์ :

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
สมรรถนะในการดับเพลิง ประเภท 6A	ดับเพลิงได้	ดับเพลิงได้	ดับเพลิงได้
สมรรถนะในการดับเพลิง ประเภท 20B	ดับเพลิงได้	ดับเพลิงได้	ดับเพลิงได้

ผู้ทดสอบ/วิเคราะห์

( นายฉัตรชัย พรหมณ์ถ้อย )

ผู้รับรอง

( นายสิทธิพงษ์ ไฉวีวรรณ )

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์

Ref. 1024260031400223001

วันที่ : 3 เมษายน 2560

รายงานผลการทดสอบ/ใบรับรองการสอบเทียบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ หรือ สอบเทียบเท่านั้น แล้วแต่กรณี  
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดถ่ายหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.3

สำนักงานใหญ่

35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ (66) 0 2577 9000  
โทรสาร (66) 0 2577 9009  
E-mail : rumpai@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ

ชอย 1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท  
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ (66) 0 2323 1672-80 ต่อ 115, 116  
โทรสาร (66) 0 2323 9165  
E-mail : mtc@tistr.or.th

สำนักงาน

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ (66) 0 2579 1121-30 ต่อ 5219,5225,5217  
โทรสาร (66) 0 2579 8592  
E-mail : sumalee@tistr.or.th